

Affaire suivie par :  
Nathalie DUFRENOY  
Tel : 02 38 77 31 37

**Destinataires**

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP BRAY EN VAL, BOUZY, ST AIGNAN - SIAEP BRAY ST AIGNAN E  
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE BOUZY LA FORET - MAIRIE DE BOUZY LA FORET

**Prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, sur l'unité de gestion de :**

**SIAEP BRAY EN VAL, BOUZY, ST AIGNAN**

<b>Prélèvement</b>	<b>00152894</b>	<b>Commune</b>	<b>BOUZY-LA-FORET</b>
<b>Unité de gestion</b>	0169 SIAEP BRAY EN VAL, BOUZY, ST AIGNAN	<b>Prélevé le :</b>	<b>mercredi 31 août 2022 à 11h12</b>
<b>Installation</b>	UDI 000577 BOUZY	<b>par :</b>	CARSO-EV
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000543 BOURG	<b>Type visite :</b>	D1
<b>Localisation exacte</b>	MAIRIE	<b>Motif:</b>	CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE

**Mesures de terrain**

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	23,1	°C				25,00

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type dell'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00166844 Référence laboratoire : LSE2208-53826

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	0					
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,10	NFU				2,00

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)			0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)			0	

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	7,81	unité pH			6,50	9,00
----	------	----------	--	--	------	------

**MINERALISATION**

Conductivité à 25°C	265	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
-------------------	-------	------	--	--	--	------

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00152894)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Orléans le 15 novembre 2022

Pour le Directeur général  
de l'Agence régionale de santé  
Centre-Val de Loire  
Adjointe à la Directrice départementale  
du Loiret  
Annaïg HELLEU